LEGENDA

Ambito di intervento

Schema rete pubblica illuminazione

: PUNTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA 100 W (AEC ILLUMINAZIONE - SERIE LUNOIDE)

-STRUTTURA:
TELAIO INFERIORE PORTANTE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO LEGA UNI EN 1706 COLORE RAL. COPERTURA SUPERIORE IN TECNOPOLIMERO PLASTICO (LUNOIDE) O PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO LEGA UNI EN 1706
INCERNIERA ANTERORMENTE
PIATTO PORTA VETRO IN TALC ØMIN 78 mm.
-ARUPPO OTTICO:
NUOVA OTTICA CUT-OFF AD ALTISSIMO RENDIMENTO.
-PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO, OTTENUTO DA TUBI IN ACCIAIO E R.W. UNI 7091/72, IN ACCIAIO CALMATO FE 430 UNI EN 10025, VERNICIATO CON VERNICI FERROMACASE NEI COLORI INDICATI DALLA D.L.,
COMPLETO DI ASOLA ENTRATA CAVI, FASCIATURA TERMORESTRINGENTE, PROGETTATI E COSTRUITI DA AZIENDA OPERANTE IN REGIME DI QUALITÀ, SECONDO LE NORME UN EN ISO 9001, ALTEZZA TOTALE ML 10 POSTI AD INTERASSE DI 15-20 ML

: PUNTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA POLAR e CLIMA DISANO

Caratteristiche prestazionali:
CAPPELLO: In vetro di alumina.
DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ad autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio e trasparente sia internamente che esternamente.
VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in catalisma epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bagnata con vernice acritica colore grigio grafite o argento satinato.
GHIERA: Con sistema di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Completo di presa-spina.
MONTAGGIO: Su palo diam. 76/60 mm o su bracci.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65/IK08 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II
6R2: Faretto da immersione in acciaio inox AISI316 con vetro temperato 7 mm. Cavo 2x1 mm (bianco/rosso/nero/giallo/verde) 3 m. Alimentazione 12V. Consumo 6x1,75 watt (RGB). Grado di protezione IP68. Grado di resistenza agli urti IK08. Grado di resistenza agli agenti atmosferici: Gruppo esente
Pali in alluminio estruso rigido-U 6mt anodizzato per dettrinodure a base di sali di stagno spessore 10-20µ, ossidato naturale a vernicato grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (180x40mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile e 4 pairZ3 ver = 12 mmq derivazione 2,5 mmq. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Robustone in pressofusione di alluminio Ø60 mm. Per la verniciare con base è necessario acquistare 4 dudondi da intarsiare, bullonera e tappi. Di serie in classe di isolamento I. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevedere le connessioni per la messa a terra.

N.B.: La prevalenza di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio prevalse dalla norma dal D.M.14/01/2008. Secondo le quotee di carico previste dalle norme EN 40-3-1 Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate a che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto.

: FARETTO DA IMMERSIONE PER L'ILLUMINAZIONE DECORATIVA DI PISCINE E FONTANE DLEDS BIKO

Corpo in acciaio inox AISI316
Vetro temperato 7 mm
Cavo 2x1 mm (bianco/rosso/nero/giallo/verde) 3 m

- Bianco caldo / *Warm white* (2800÷3200K)
- Bianco freddo / *Cool white* (6000÷6500K)
- RGB

Comune di Monza
Provincia di Monza e Brianza

P.A. relativo all'Ambito AT_19
Via Val d'Ossola, Ex Garbagnati

Tavola 16c

Opere di urbanizzazione primaria in progetto:
pubblica illuminazione

Scala: 1:500

PROGETTISTA INCARICATO: Arch. Franco Oggioni

COMMITTENTE:
Giacomo Garbagnati Spa

COLLABORATORI: Arch. Roberto Rubini

Agg. :

DISEGNATO DA : RR

CONTROLLATO DA : FO

Data : 05 Maggio 2017

Riferimento atti:

Commessa : 144_MB_M0/13

N

Progressivo tavola: 27

OGGIONI & ASSOCIATI INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA
SERVIZI PER L'INNOVAZIONE IT
Via Val d'Ossola, 9 - Via Val Camonica, 1
20059 VIMERCATE - Via Torri Bianche, 9
tel. 039 6082548-472 - fax. 039 6859529

File : Z:\monza\via_valdossola_garbagnati_PR_144_MB_M0_13\3_consegnati_e_original\2017-05-05_PR\Tavole\Tavola 16c - Opere Di Urbanizzazione Primaria In Progetto - Pubblica Illuminazione.dwg

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE IN QUALSIASI FORMA,SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA OGGIONI E ASSOCIATI, I TRASGRESSORI SARANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE