


Comune di Monza  
Provincia di Monza e Brianza



# P.L. relativo all'ambito strategico di via della Blandoria (Ambito 9b)

**AII.H**  
**Relazione tecnica**  
**fognatura interna**




COMMITTENTE :  
Cooperativa San Donato Casa  
Società Marconi 2000 Spa  
Creonte Srl

Data : 27 Settembre 2010

Riferimento atti:

Commessa : 73/A MB-MO



 **OGGIONI e ASSOCIATI** INGEGNERIA  
ARCHITETTURA  
URBANISTICA

SERVIZI PER L'INNOVAZIONE E  
LA TRASFORMAZIONE DELLE CITTÀ  
20059 Vimercate - Via Torri Bianche, 9  
tel. 039 6082546-472 - fax. 039 6859529

File : \\Storage02\st\_urb\monza\via\_della\_blandoria\_pl\_27\_09\_2010\_Mq\_10000\tavole\_27-09-2010\09-2010\_ALL\_00-copertine.dwg

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE IN QUALSIASI FORMA, SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA OGGIONI E ASSOCIATI, I TRASGRESSORI SARANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE

PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELL'AREA  
DI CUI AL FG. 21 MAPP. 124, 125, 333, 345, 346

RELAZIONE TECNICA FOGNATURA INTERNA  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N.3

1. Trattasi di intervento a destinazione RESIDENZIALE di volumetria pari a mc  
30.000,00 (trentamila/00)
  2. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 si provvederà, prima dell'ultimazione dei lavori, a presentare all'Amministrazione Comunale di Monza (*oppure al gestore del servizio idrico integrato*) la richiesta di allacciamento alla fognatura comunale.
  3. Le acque di scarico sono suddivise in:
    - es acque nere convogliate nella fognatura Comunale;
    - es acque meteoriche disperse tramite pozzo perdente nel sottosuolo previa separazione delle acque di prima pioggia attraverso apposito manufatto sfioratore;
    - es (*specificare eventuali ulteriori informazioni tecniche*)
- LE ACQUE METEORICHE DI OGNI SINGOLO LOTTO VERRANNO RECUPERATE PER L'IRRIGAZIONE DEL VERDE ALL'INTERNO DEL LOTTO STESSO.